



- LEGENDA:**
- LANTERNA SU BRACCIO SU PALO A 2 BRACCI DA SOSTITUIRE, TIPO CAMPANA 47 - DISANO ILLUMINAZIONE LL35 0F2HI S05 4.5-3M 47W
 - LANTERNA SU BRACCIO SU PALO A 4 BRACCI DA SOSTITUIRE, TIPO CAMPANA 47 - DISANO ILLUMINAZIONE LL35 0F2HI S05 4.5-3M 47W
 - LANTERNA SU BRACCIO A MURO O SU PALO DA SOSTITUIRE, TIPO CAMPANA 47 - DISANO ILLUMINAZIONE LL35 0F2HI S05 4.5-3M 47W
 - LANTERNA SU BRACCIO A MURO O SU PALO DA SOSTITUIRE, TIPO CAMPANA 27 - DISANO ILLUMINAZIONE LL35 0F2HI S05 4.5-3M 27W
 - ARMATURA DA SOSTITUIRE (BRACCIO E CORPO ILLUMINANTE) TIPO SELLA I HP-DISANO ILLUMINAZIONE 0F2HI STU-M 4.5-3M 32W
 - ARMATURA DA SOSTITUIRE (PALO E CORPO ILLUMINANTE) TIPO SELLA I HP-DISANO ILLUMINAZIONE 0F2HI STU-M 4.5-3M 55W
 - ARMATURA DA SOSTITUIRE (SOLO CORPO ILLUMINANTE) TIPO SELLA I HP-DISANO ILLUMINAZIONE 0F2HI STU-M 4.5-3M 55W
 - ARMATURA DA SOSTITUIRE (PALO E CORPO ILLUMINANTE) TIPO SELLA I HP-DISANO ILLUMINAZIONE 0F2HI STU-M 4.5-3M 32W
 - ARMATURA DA SOSTITUIRE (SOLO CORPO ILLUMINANTE) TIPO SELLA I HP-DISANO ILLUMINAZIONE 0F2HI STU-M 4.5-3M 32W
 - LINEA ELETTRICA DORSALE DA REALIZZARE EX NOVO, CAVO lg7or 4x10 mmq
 - LINEA ELETTRICA TERMINALE ESISTENTE
 - LINEA ELETTRICA TERMINALE ESISTENTE
 - PROIETTORE DA SOSTITUIRE TIPO DISANO ILLUMINAZIONE RODIO I 2.0.006 4.9-2M 196W
 - QUADRO DI ZONA IN PROSSIMITÀ DEL PUNTO DI CONNESSIONE (CONTATORE)



**EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati:
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E LOCALIZZAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI,
STRUTTURA E DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE, LOCALIZZAZIONE
DELLE AREE CAMPIONE SOGGETTE A VERIFICA ILLUMINOTECNICA
- QUADRO "P. MERCATO" Q003 -
- QUADRO "COMUNE" Q004 -

Tavola: **2.2.2.C** Scala: 1:1000 915
04 APR. 2023

Committente : Amm. Comunale di Stio RUP: Geom. Stefano Trotta

Progettazione: Ing. Piero Trotta